

(с указанием положений (нормативных) правовых актов с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	На объекте защиты под лестничным маршем допускается хранение горючих материалов.	п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»: На объектах защиты запрещается: к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;	МБУДО «ДШИ» п. Солонцы; директор МБУДО «ДШИ» п. Солонцы Семенова Тамара Михайловна
2.	На объекте защиты на двери складского помещения отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»: Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	МБУДО «ДШИ» п. Солонцы; директор МБУДО «ДШИ» п. Солонцы Семенова Тамара Михайловна

не выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: проверочный лист от 29.03.2019 г., протокол осмотра от 26.03.2019 г., предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 29.03.2019 г. №38/1/1-2.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор
Емельяновского района
по пожарному надзору
29.03.2019




Бикбов И.Х.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор МБУДО «ДШИ» п. Солонцы Семенова Тамара Михайловна

“ 29 ” _____ марта _____ 20 19 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего
проверку)

Телефон доверия:

Сибирского регионального центра МЧС России 8(391)298-55-47

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 8(391)227-09-19