

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
660049, г. Красноярск, ул. Мира, 68 (8391) 211-46-95, E-mail: sekretar@mchskrsk.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Емельяновскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

663020, Емельяновский район, р.п. Емельяново, ул. Московская, 2 «п»

(839133)2-46-48(pc45ond@mail.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 38/1/1-2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

"Детская школа искусств" п. Солонцы

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения ВрИО начальника ОНД и ПР по Емельяновскому району Золотухина А.А. от 21.03.2019 № 38, ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с 17:00 часов до 18:00 часов 26.03.2019, с 15:00 часов до 16:00 часов 29.03.2019, государственным инспектором Емельяновского района по пожарному надзору Бикбовым Ильясом Хамматовичем проведена плановая проверка объекта защиты здания и прилегающей территории МБУДО «ДШИ» п. Солонцы, расположенного по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, п. Солонцы, ул. Центральная, 10, совместно с директором МБУДО «ДШИ» п. Солонцы Семеновой Тамарой Михайловной.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
38/1/1	На объекте защиты под лестничным маршем допускается хранение горючих материалов.	п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»: На объектах защиты запрещается: к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;	Устранить до 01.08.2019
38/1/2	На объекте защиты на двери складского помещения отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»: Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Устранить до 01.08.2019

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности
	пожарной безопасности".		


Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:


- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором:

Государственный инспектор
Емельяновского района
по пожарному надзору
«29» марта 2019 года
Предписания для исполнения получил(а):



Бикбов И.Х.


(подпись)

директор МБУДО «ДШИ» п. Солонцы
Семенова Тамара Михайловна
(должность, фамилия, инициалы)

«29» марта 2019 года

Телефон доверия:
СИБИРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЧС РОССИИ (8391) 2985547
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ (8391) 227-09-19